



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

GABINETE VEREADOR DOUGLAS DUARTE MASULCK

Requerimento de Informações

Assunto: Solicita informações sobre as manutenções periódicas e análises de ambientes climatizados em cumprimento a legislações / normas vigentes.

- Segundo a ABNT NBR 17.037:2023, todos os ambientes não residenciais climatizados artificialmente devem passar por análise microbiológica a cada 6 meses, inclusive ambientes hospitalares, feita por laboratório especializado;
- Segundo a Lei 13.589/2018: “Art. 1º Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.

§ 1º Esta Lei, também, se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos.”

Solicito por gentileza ao Exmo Sr. Prefeito Municipal:

- 1) Informar se, em cumprimento à ABNT NBR 17.037:2023, estão sendo feitas as análises microbiológicas com frequência semestral, com respectivos laudos comprobatórios e conclusivos, dos ambientes climatizados dos setores de saúde do município, como Santa Casa, ARE, CISA e Farmácia Municipal;
- 2) Informar se, em cumprimento à Lei 13.589/2018, existe o PMOC emitido e com prazo vigente para os ambientes climatizados dos setores de saúde do município, como Santa Casa, ARE, Posto de Saúde da Rua 10 e Farmácia Municipal;
- 3) Informar se estão sendo executadas e em dia as manutenções periódicas dos sistemas de climatização dos setores de saúde do município, como Santa Casa, ARE, Posto de Saúde da Rua 10 e Farmácia Municipal, conforme PMOC;
- 4) Informar o prazo para reparo de todos os aparelhos de ar condicionado que estão com defeito, dos setores de saúde do município, como ARE, Posto de Saúde da Rua 10 e Farmácia Municipal;
- 5) Caso as respostas dos questionamentos 1, 2 e 3 acima sejam positivas, informar onde e de qual forma podemos adquirir cópias dos PMOC e laudos das análises microbiológicas para verificação.

Para informação, a limpeza pontual dos aparelhos de ar condicionado da farmácia municipal e do posto de saúde da rua 10 e suas devidas manutenções corretivas foram solicitadas via nosso gabinete através da Indicação ID 10383 do Câmara Sem Papel.

Plenário Dr. Orlando Freire de Faria, 09 de março de 2025.

Douglas Duarte Masulck
Vereador - NOVO

